

Главное управление МЧС России по Оренбургской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Оренбург, ул. Гая, 21 т.(3532) 77-42-22 ф.(3532) 77-62-11 E-mail: mchshoren@gmail.com

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району

(наименование органа государственного надзора)

г. Оренбург, ул. Луговая, 78а, тел. (3532)49-92-26

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

органа государственного контроля (надзора)

о проведении плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой, документарной, выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от «07» февраля 2019 г. № 89

1. Провести проверку в отношении Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Оренбургской области»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения адрес места нахождения юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений): г. Оренбург, ул. Луговая, 78а; место(а) фактического осуществления деятельности и (или) используемых ими объектов: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Луговая, 78а (объект (территория) относится к категории среднего риска)

(наименование юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району Павлов Андрей Петрович, Начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району Сатлер Андрей Иванович, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району Шумов Сергей Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц: заместитель начальника ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Оренбургской области Башикатов Антон Евгеньевич; начальник сектора исследовательских и испытательных работ в области ПБ ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Оренбургской области Селезнев Алексей Павлович; старший инженер ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Оренбургской области Казаченко Андрей Владимирович; инженер ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Оренбургской области Шарифуллин Ильшат Набиулович; инженер ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Оренбургской области Зуев Дмитрий Юрьевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, (или) наименование экспертной организации, указываемых реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдвшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора, ФРГУ №10001495160

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(ий) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: выполнения ежегодного плана проведения плановых проверок, размещенного на официальных сайтах: Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МЧС России, в сети «Интернет»

(ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок)

задачами настоящей проверки являются: проверка соблюдения организациями и гражданами требований пожарной безопасности.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля; проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда РФ, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда РФ, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить с «13» февраля 2019 г.

Проверку окончить не позднее «12» марта 2019 г.

9. Правовые основания проведения проверки: ч. 4 ст. 1, ст. 4, 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 6.1, 34, 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.п. 9, 10 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Правила противопожарного режима в РФ, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», требования нормативно-правовых актов в области обеспечения пожарной безопасности в соответствии с перечнем утвержденным приказом МЧС России № 116 от 22.03.2018 «Об утверждении перечня актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении федерального государственного надзора в области пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также во внутренних водах и в территориальном море российской федерации за пользование маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок» и включенные в проверочные листы (списки контрольных вопросов) утвержденные приказом МЧС России от 28.06.2018 № 261 «Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности».

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

11.1 Анализ сведений, содержащихся в документах, устанавливающих правообладателя объекта защиты, права и обязанности уполномоченных должностных лиц органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, документов, используемых при осуществлении деятельности и связанных с исполнением требований пожарной безопасности, постановлений и представлений должностных лиц органов ГПН (13.02.2019 – 12.03.2019);

11.2 Обследование объекта защиты (визуальный осмотр) (13.02.2019 – 12.03.2019);

11.3 Отбор образцов продукции, проб и их исследование, испытание, измерение (13.02.2019 – 12.03.2019);

11.4 Оформление результатов проверки (не позднее 12.03.2019).

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644.

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

13.1. правоустанавливающие документы на пользование имуществом:

- перечень зданий, сооружений, помещений, находящихся в собственности или аренде;
- свидетельства о собственности, копии договоров аренды;

13.2 уставные документы:

- устав организации;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

- реквизиты юридического лица, юридический адрес, наименование обслуживающего банка и номер расчетного счета;

13.3. документы, отражающие организационные мероприятия по пожарной безопасности:


- приказ о назначении на должность руководителя или выписка из протокола собрания;
- приказ о назначении ответственных за пожарную безопасность;
- документы, подтверждающие обучение мерам пожарной безопасности путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума;
- инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также документы, свидетельствующие о проведении практических тренировок;
- документы, свидетельствующие о проведении проверки качества огнезащитной обработки (пропитки);
- акты проведения эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах (при их наличии);
- приказ об определении порядка и сроков проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и акты о проведении указанных работ (при их наличии);
- акты проведения проверок систем и средств противопожарной защиты объекта;
- исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта;
- годовой план-график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений;
- сертификаты соответствия на отделочные материалы, применяемые на путях эвакуации;
- акты приемки в эксплуатацию систем автоматической противопожарной защиты и договоры на регламентное техническое обслуживание данных систем;
- декларация пожарной безопасности (при наличии);
- расчеты индивидуального и социального пожарного риска (в случае если такие имеются);
- документы страхования возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (в случае если такие имеются);

Указанные документы необходимо представить не позднее «13» февраля 2019 г.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району (Главный государственный инспектор г. Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору)

Дунаев Дмитрий Михайлович

Фамилия, имя, отчество, фамилия инициалы руководящего, действительное руководящее и организационное руководство подразделением, в котором осуществляется деятельность по надзору



Инспектор ОНД и ПР по г. Оренбургу и Оренбургскому району Павлов Андрей Петрович, т. 89225546585
Фамилия, имя, отчество (или только фамилия и инициалы) лица, непосредственно подготовившего распоряжение (приказ), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Распоряжение направлено: _____
(делается отметка о способе направления распоряжения (факсимильной связью, электронно, заказным письмом с уведомлением о вручении), дата направления)

При вручении копии распоряжения под роспись:

получил _____

[Handwritten signature]

В.Е.Евдокимов 07.02.19
(дата, должность, фамилия, инициалы)
 директор ЗАО ФПО
 ул. Ч. по 104С Дельта обл.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ);

Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 (далее ППР в РФ).

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Расчеты пожарного риска являются составной частью декларации пожарной безопасности. Лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, в рамках реализации мер пожарной безопасности путем декларирования пожарной безопасности объекта в уведомительном порядке не предоставлены расчеты по оценке пожарного риска.

Учитывая вышеизложенное, пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена, только если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Основание	Сведения о юр. и (или) физ. лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1	Ширина марша лестницы здания выполнена менее 1,2 м (фактическая 1,13-1,17 м.)(ГАОУ ДПО "УМЦ ПО ГО И ЧС ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ")	ст. 4, 6, 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.29 СНиП 21-01-97*, подпункт «б», п. 8.1.5 СП 1.13130.2009	ГАОУ ДПО "УМЦ ПО ГО И ЧС ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ", директор
2	Ширина лестничных площадок выполнена менее ширины марша (ГАОУ ДПО "УМЦ ПО ГО И ЧС ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ")	ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.1.5 СП 1.13130.2009	ГАОУ ДПО "УМЦ ПО ГО И ЧС ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ", директор
3	Двери лестничных клеток 2,3 этажей здания. в открытом положении уменьшают требуемую ширину лестничных площадок (ГАОУ ДПО "УМЦ ПО ГО И ЧС ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ")	ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 4.4.3 СП 1.13130.2009	ГАОУ ДПО "УМЦ ПО ГО И ЧС ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ", директор
4	Ширина эвакуационных выходов из лестничной клетки первого этажа здания непосредственно наружу выполнена менее 1,2 м	ст. 4, 6, 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	ГАОУ ДПО "УМЦ ПО ГО И ЧС ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ",


№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Основание	Сведения о юр. и (или) физ. лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
	(ГАОУ ДПО "УМЦ ПО ГО И ЧС ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ")	безопасности»; п. 6.16 СНИП 21-01-97*; п. 8.1.12 СП 1.13130.2009	директор
5	2,3 этажи здания не обеспечены двумя эвакуационными выходами (ГАОУ ДПО "УМЦ ПО ГО И ЧС ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ")	ст. 4, 6, 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.11 СП 1.13130.2009	ГАОУ ДПО "УМЦ ПО ГО И ЧС ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ", директор
6	Ширина выходов из кабинетов выполнена менее 0.8м (ГАОУ ДПО "УМЦ ПО ГО И ЧС ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ")	ст. 4, 6, 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 4.2.5 СП 1.13130.2009	ГАОУ ДПО "УМЦ ПО ГО И ЧС ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ", директор
7	На путях эвакуации (каб. № 22) допускается перепад высоты менее 45 см с устройством 2-х ступеней (ГАОУ ДПО "УМЦ ПО ГО И ЧС ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ")	ст. 4, 6, 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009	ГАОУ ДПО "УМЦ ПО ГО И ЧС ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ", директор
8	На лестничных площадках допускается размещение оборудования, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2.2 метра (батарея системы отопления) (ГАОУ ДПО "УМЦ ПО ГО И ЧС ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ")	ст. 4, 6, 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.4. СП 1.13130.2009	ГАОУ ДПО "УМЦ ПО ГО И ЧС ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ", директор
9	Отделка стен на путях эвакуации выполнена из материалов с классом пожарной опасности более чем КМ3 (ГАОУ ДПО "УМЦ ПО ГО И ЧС ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ")	ст. 134, таб. 3, 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	ГАОУ ДПО "УМЦ ПО ГО И ЧС ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ", директор
10	Облицовка здания выполнена горючими материалами (сайдингвые панели)(ГАОУ ДПО "УМЦ ПО ГО И ЧС ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ")	ст. 4, 6, 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.3 СП 2.13130.2012	ГАОУ ДПО "УМЦ ПО ГО И ЧС ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ", директор
11	Выход из лестничной клетки на кровлю с 3 этажа не предусмотрен через противопожарный люк второго типа с размерами не менее 0,6 х 0,8 м(ГАОУ ДПО "УМЦ ПО ГО И ЧС ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ")	ст. 4, 6, 59, 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.4 СНИП 21-01-97*);	ГАОУ ДПО "УМЦ ПО ГО И ЧС ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ", директор

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний нарушений не выявлено) _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Предписания по устранению выявленных нарушений от 27.02.2019 № 89
2. Протокол об административном правонарушении № 22 от 27.02.2019

Подписи лиц, проводивших проверку: 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Евлампьев Владимир Евгеньевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

« 27 » февраль 2019 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по "Телефону доверия": 8-922-88-421-18

2

ПРОТОКОЛ № 92
об административном правонарушении

«27» февраля 2019 г.

г. Оренбург


Я, государственный инспектор г. Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору, инспектор ОНД и ПР по г. Оренбургу и Оренбургскому району управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Оренбургской области младший лейтенант внутренней службы Павлов Андрей Петрович, руководствуясь ст. 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составил настоящий протокол в том, что должностное лицо /индивидуальный предприниматель/, /гражданин/

1. Фамилия, имя, отчество: Евлампьев Владимир Евгеньевич
2. Дата и место рождения: 04.04.1957 д. Нижние Челны Октябрьского р-на Татарской АССР
3. Адрес места жительства, тел: г. Оренбург, ул. Кольцевая 17/1 кв. 83
4. Место работы (учебы): ГАОУ ДПО УМЦ по ГО ЧС Оренбургской области
5. Занимаемая должность: директор
6. Заработная плата (иной заработок): не установлено
7. Документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ 5303 №119156 выдан отделом внутренних дел Промышленного района г. Оренбурга 14.11.2002
8. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда: нет

УСТАНОВИЛ:

в ходе осуществления плановой выездной проверки в период с 13.02.2019 по 27.02.2019 во исполнение распоряжения № 89 от 07 февраля 2019 года главного государственного инспектора г. Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору Д.М. Дунаева установлено, что помещения Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Оренбургской области», расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. Луговая, 78а, эксплуатируется с нарушениями требований пожарной безопасности за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 КоАП РФ и частями 2, 6, 6.1 и 7 ст. 20.4 КоАП РФ, **а именно:**

1. Ширина марша лестницы здания выполнена менее 1,2 м (фактическая 1,13-1,17 м.) (ст. 4, 6, 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.29 СНИП 21-01-97*, подпункт «б», п. 8.1.5 СП 1.13130.2009);
2. Ширина лестничных площадок выполнена менее ширины марша (ст. 4, 6, 53, 89 Федерального закона от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 8.1.5 СП 1.13130.2009);
3. Двери лестничных клеток 2,3 этажей здания, в открытом положении уменьшают требуемую ширину лестничных площадок (ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 4.4.3 СП 1.13130.2009);
4. Ширина эвакуационных выходов из лестничной клетки первого этажа здания непосредственно наружу выполнена менее 1,2 м (фактически 0,97 м) (ст. 4, 6, 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.16 СНИП 21-01-97*; п. 8.1.12 СП 1.13130.2009)
5. 1,2,3 этажи здания не обеспечены двумя эвакуационными выходами (ст. 4, 6, 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.11 СП 1.13130.2009)
6. Ширина выходов из кабинетов выполнена менее 0,8м (фактически 0,72-0,78м), (ст. 4, 6, 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 4.2.5 СП 1.13130.2009)
7. На путях эвакуации (каб. № 22) допускается перепад высоты менее 45 см с устройством 2-х ступеней (ст. 4, 6, 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009);
8. На лестничных площадках допускается размещение оборудования, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2,2 метра (батарея системы отопления) (ст. 4, 6, 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.4. СП 1.13130.2009);



... отделка стен на путях эвакуации выполнена из материалов с классом пожарной опасности более чем КМЗ (панели ламинированные на основе древесноволокнистых плит) (ст. 134, таб. 3. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

10. Облицовка здания выполнена горючими материалами (сайдинговые панели) (ст. 4, 6, 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.3 СП 2.13130.2012);

11. Выход из лестничной клетки на кровлю с 3 этажа не предусмотрен через противопожарный люк второго типа с размерами не менее 0,6 x 0,8 м, (ст. 4, 6, 59, 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.4 СНиП 21-01-97*);

Таким образом, установлены достаточные данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, предусмотренного частью 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Должностному лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданке
(незачеркнуть)


Евлампьев В.Е.
(фамилия, инициалы)

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела, либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Кроме того, ему (ей) разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации он (она) не обязан (а) свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и близких родственников, круг которых определен примечанием ст. 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Согласно ч.2 ст. 24.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мне разъяснено право давать объяснение на родном языке или на том языке, которым он (она) владеет, а также пользоваться услугами переводчика бесплатно.

Права и обязанности мне разъяснены и понятны. Давать объяснения желаю на русском языке.

 Евлампьев В.Е.
(подпись)

Свидетелям: 1. _____ проживающему по адресу: _____
(фамилия, имя, отчество)

2. _____ проживающему по адресу: _____
(фамилия, имя, отчество)

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.6. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

1. _____ (_____) _____
подпись ФИО

2. _____ (_____) _____
подпись ФИО

Объяснения должностного лица, в отношении которого составлен протокол:


С изложением и указаниями в протоколе согласен полностью. Здание принадлежит юридическому субъекту УМИ здания аренду на безвозмездной основе. Со всеми сторонами будет принята мера по устранению нарушений.



Иные сведения, необходимые для разрешения дела: -

К протоколу прилагается:

(перечень прилагаемых документов и вещей)

 (Васильев)
подпись лица, в отношении
которого составлен протокол

ФИО

 (Павлов А.В.)
подпись лица,
составившего протокол

ФИО

_____ (_____)
подпись свидетеля


ФИО

_____ (_____)
подпись свидетеля

ФИО

Ваше дело об административном правонарушении будет рассмотрено в 10 час. 00 мин. "28" февраля 2019 г. по адресу: г. Оренбург, ул. Луговая, 78а, кабинет № 32 в отделе надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области (тел. (3532) 49-92-26)

Копию протокола получил

 (Васильев)
подпись лица, в отношении
которого составлен протокол

ФИО

Копия протокола направлена _____

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)

Протокол и материалы переданы на рассмотрение

_____ (фамилия, имя, отчество судьи, наименование суда и его адрес; наименование и адрес уполномоченного органа;

_____ (должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, наименование органа и его адрес)

_____ (_____)
дата, подпись принявшего протокол

ФИО





МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

(Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
по г. Оренбургу и Оренбургскому району)

ул. Луговая, д. 78а, г. Оренбург, 460021
телефон 49-92-26, факс 49-92-14
E-mail: ogpa-oren@mail.ru

28.02.19 № 5/ч

на № _____ от _____

Директору ГАОУ ДПО УМЦ
по ГО ЧС Оренбургской области

В.Е. Евлампьеву

ул. Луговая, 78а, г. Оренбург,
Оренбургская область,
460000

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 92

об устранении причин и условий, способствующих совершению
административного правонарушения

от "28" февраля 2019 г.

г. Оренбург
(место рассмотрения: город, село, район)

Я, государственный инспектор г. Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Оренбургской области младший лейтенант внутренней службы А.П. Павлов рассмотрел материалы на должностное лицо Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Оренбургской области», расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. Луговая, 78а

УСТАНОВИЛ:

в ходе осуществления плановой выездной проверки в период с 13.02.2019 по 27.02.2019 во исполнение распоряжения № 89 от 07 февраля 2019 года главного государственного инспектора г. Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору Д.М. Дунаева установлено, что помещения Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Оренбургской области», расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. Луговая, 78а, эксплуатируется с нарушениями требований пожарной безопасности за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 КоАП РФ и частями 2, 6, 6.1 и 7 ст. 20.4 КоАП РФ, а именно:

1. Ширина марша лестницы здания выполнена менее 1,2 м (фактическая 1,13-1,17 м.) (ст. 4, 6, 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.29 СНИП 21-01-97*, подпункт «б», п. 8.1.5 СП 1.13130.2009);
2. Ширина лестничных площадок выполнена менее ширины марша (ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.1.5 СП 1.13130.2009);
3. Двери лестничных клеток 2,3 этажей здания, в открытом положении уменьшают требуемую ширину лестничных площадок (ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 4.4.3 СП 1.13130.2009);

4. Ширина эвакуационных выходов из лестничной клетки первого этажа здания непосредственно наружу выполнена менее 1,2 м (фактически 0,97 м) (ст. 4, 6, 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.16 СНиП 21-01-97*; п. 8.1.12 СП 1.13130.2009)

5. 1.2.3 этажи здания не обеспечены двумя эвакуационными выходами (ст. 4, 6, 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.11 СП 1.13130.2009)

6. Ширина выходов из кабинетов выполнена менее 0,8м (фактически 0,72-0,78м), (ст. 4, 6, 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 4.2.5 СП 1.13130.2009)

7. На путях эвакуации (каб. № 22) допускается перепад высоты менее 45 см с устройством 2-х ступеней (ст. 4, 6, 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009);

8. На лестничных площадках допускается размещение оборудования, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2,2 метра (батарея системы отопления) (ст. 4, 6, 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.4 СП 1.13130.2009);

9. Отделка стен на путях эвакуации выполнена из материалов с классом пожарной опасности более чем КМ3 (панели ламинированные на основе древесноволокнистых плит) (ст. 134, таб. 3, 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

10. Облицовка здания выполнена горючими материалами (сайдинговые панели) (ст. 4, 6, 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.3 СП 2.13130.2012);

11. Выход из лестничной клетки на кровлю с 3 этажа не предусмотрен через противопожарный люк второго типа с размерами не менее 0,6 x 0,8 м, (ст. 4, 6, 59, 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.4.4 СНиП 21-01-97*);

Чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Вам необходимо:

1. Разработать план и принять меры к устранению выявленных нарушений противопожарных требований норм и правил.

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за неисполнение мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.



А.П. Павлов
(расшифровка подписи)

Представление получил Аочко 28.02.2019г (Ф.И.О.)

представление направлено _____
(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92
о назначении административного наказания

«28» февраля 2019 года

г. Оренбург
(место составления: город, село, район)

Я, государственный инспектор г. Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору, инспектор ОНД и ПР по г. Оренбургу и Оренбургскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Оренбургской области младший лейтенант внутренней службы Навлов Андрей Петрович.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол)

рассмотрев протокол об административном правонарушении (~~постановление прокурора о возбуждении административного дела~~) от «27» февраля 2019 г. и материалы на должностное лицо /индивидуального предпринимателя/, /гражданина (жу)/

~~должностное лицо /индивидуальный предприниматель/, /гражданин/~~

1. Фамилия, имя, отчество: Евлампьев Владимир Евгеньевич
2. Дата и место рождения: 04.04.1957 г. Нижние Челны Октябрьского р-на Татарской АССР
3. Адрес места жительства, тел.: г. Оренбург, ул. Кольцевая 17/1 кв. 83
4. Место работы (учебы): ГАОУ ДПО УМЦ по ГО ЧС Оренбургской области
5. Занимаемая должность: директор
6. Документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ 5303 №119156 выдан отделом внутренних дел Промышленного района г. Оренбурга 14.11.2002
7. Номер и дата регистрационного свидетельства, зарегистрировавший орган: нет
8. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда: нет
9. Зарушав лиц, участвующих в рассмотрении дела: Евлампьева Владимира Евгеньевича

УСТАНОВИЛ:

в ходе осуществления плановой выездной проверки в период с 13.02.2019 по 27.02.2019 во исполнение распоряжения № 89 от 07 февраля 2019 года главного государственного инспектора г. Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору Д.М. Дунаева установлено, что помещением Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Оренбургской области», расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. Луговая, 78а, эксплуатируется с нарушениями требований пожарной безопасности за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 КоАП РФ и частями 2, 6, 6.1 и 7 ст. 20.4 КоАП РФ, **а именно:**

1. Ширина марша лестницы здания выполнена менее 1,2 м (фактическая 1,13-1,17 м.) (ст. 4, 6, 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.2.9 СПиП 21-01-97*, подпункт «б», п. 8.1.5 СП 1.13130.2009);
2. Ширина лестничных площадок выполнена менее ширины марша (ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.1.5 СП 1.13130.2009);
3. Двери лестничных клеток 2,3 этажей здания, в открытом положении уменьшают требуемую ширину лестничных площадок (ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 4.4.3 СП 1.13130.2009);
4. Ширина эвакуационных выходов из лестничной клетки первого этажа здания непосредственно наружу выполнена менее 1,2 м (фактически 0,97 м) (ст. 4, 6, 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.16 СПиП 21-01-97*; п. 8.1.12 СП 1.13130.2009)
5. 1,2,3 этажи здания не обеспечены двумя эвакуационными выходами (ст. 4, 6, 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.11 СП 1.13130.2009)
6. Ширина выходов из кабинетов выполнена менее 0,8м (фактически 0,72-0,78м), (ст. 4, 6, 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 4.2.5 СП 1.13130.2009)
7. На путях эвакуации (каб. № 22) допускается перепад высоты менее 45 см с устройством 2-х ступеней (ст. 4, 6, 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009);

8. На лестничных площадках допускается размещение оборудования, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2.2 метра (батарея системы отопления) (ст. 4, 6, 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.4. СП 1.13130.2009);

9. Отделка стен на путях эвакуации выполнена из материалов с классом пожарной опасности более чем КМ3 (панели ламинированные на основе древесноволокнистых плит) (ст. 134, таб. 3, 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

10. Облицовка здания выполнена горючими материалами (сайдинговые панели) (ст. 4, 6, 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.7 (4) 2.13130.2012);

11. Выход из лестничной клетки на кровлю с 3 этажа не предусмотрен через противопожарный люк второго типа с размерами не менее 0,6 x 0,8 м, (ст. 4, 6, 59, 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.4 СНиП 21-01-07*);

Чем совершил (а) административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии со ст. 24.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности (ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»).

Факт нарушения требований пожарной безопасности подтверждается протоколом об административном правонарушении от «27» февраля 2019 года, вынесенный государственным инспектором г. Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору Павловым А.П.

Объектом административного правонарушения, вменяемого Евлампьеву В.Е. предусмотренного статьей 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, является пожарная безопасность, которая понимается как состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Пожарная безопасность является составляющей частью общественной безопасности.

С целью установления субъективной стороны административного правонарушения, вменяемого в лицу Евлампьеву В.Е., были даны объяснения на предмет совершения правонарушения. Согласно объяснения гр. Евлампьева В.Е., вину в совершении административного правонарушения признал частично.

Исходя из данных обстоятельств, лицо, рассматривающее дело об административном правонарушении, приходит к выводу, что у Евлампьева В.Е. отсутствовал прямой и косвенный умысел на совершение административного правонарушения.

В соответствии с общими правилами назначения административного наказания, основанными на принципах справедливости, соразмерности и индивидуализации ответственности, административное наказание совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное правонарушение в соответствии с КоАП РФ (ч. 1 ст. 4.1 КоАП РФ).

Назначение административного наказания должно основываться на данных, подтверждающих действительную необходимость применения к лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в пределах нормы, предусматривающей ответственность за административное правонарушение, именно той меры государственного принуждения, которая с наибольшим эффектом достигла бы целей восстановления социальной справедливости, исправления правонарушителя и предупреждения совершения новых противоправных деяний, а также ее соразмерность в качестве единственно возможного способа достижения справедливого баланса публичных и частных интересов в рамках административного судопроизводства.

В соответствии с ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ Административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений.

В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении установлено, что Евлампьев В.И. ранее к административной ответственности не привлекался, впервые совершил административное правонарушение, административным правонарушением не причинен вред и не возникла угроза причинения вреда жизни и здоровью людей, а также административным правонарушением никому не причинен имущественный ущерб.

Обстоятельства, отягчающие административную ответственность предусмотренные ст. 4.3 КоАП РФ не установлены.

Обстоятельства административного правонарушения существуют, вина должностного лица Евлампьева В.И. в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ, нашла свое полное, объективное и всестороннее подтверждение материалами дела об административном правонарушении.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 4.1.1, 23.34, статьей 29.7, пунктом 1 части 1 статьи 29.9, статьей 29.10, статьей 29.11. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

ПОСТАНОВИЛ:

1. Привлечь к административной ответственности: Евлампьева владимира Евгеньевича по части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде предупреждения
(указывается вид взыскания: предупреждение или размер и сумма штрафа)

2. Объявить, что он (а) и иные заинтересованные лица имеют право обжаловать настоящее постановление в течение 10 дней со дня вручения или получения его копии, по истечении срока, установленного для обжалования, постановление вступает в законную силу, если оно не было обжаловано или опротестовано.

Главному Государственному инспектору г. Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору и его заместителям по адресу: г. Оренбург, ул. Луговая, 78А или в суд Ленинского района г. Оренбурга, по адресу: г. Оренбург ул. Поэтникова, д. 15.
(указать должность, вышестоящего лица и адрес его нахождения; вышестоящий орган и адрес его нахождения; соответствующий суд и адрес его нахождения)

3. Решение по изъятым (арестованным) вещам и документам: не изымались

Постановление вынес:

Государственный инспектор г. Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору инспектор ОНД и ОР по г. Оренбургу и Оренбургскому району ОНД и ОР Главного управления МЧС России по Оренбургской области Павлов А.П.
(подпись, инициалы и фамилия)



С данным постановлением ознакомлен(а),
Давыдов 28.02.2019

(подпись) Павлов
дата, подпись правонарушителя

ФНО

Копия постановления направлены

_____ (дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Дата составления документа (ска) _____ 2019 года.

Отметка об исполнении постановления.

Постановление № _____ от "___" _____ 20__ г. исполнено "___" _____ 20__ г.

_____ (номер финансового документа)

Информацию о неправомочных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по "Городскому телефону": 8(3532)-308-999.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Главное управление МЧС России по Оренбургской области
 460000 г. Оренбург ул. Гая, 21, Телефон 8(3532) 77-62-35 mchsoren@gmail.com
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району

(наименование органа государственного надзора)

г. Оренбург, ул. Луговая, 78а, тел. (3532)49-92-26

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 89/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
 о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
 на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Оренбургской области»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
 г. Оренбурга по пожарному надзору № 89

от « 07 » февраля 2019 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч 00 мин. « 13 » февраля 2019 г. по 10 ч 00 мин. « 27 » февраля 2019 г. проведена проверка

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району Павлов Андрей Петрович, Начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району Сатлер Андрей Иванович,

(должность, звание, ФИО государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку.

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Оренбургской области», по адресу: г. Оренбург, ул. Луговая 78-а

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором Евлампьевым Владимиром Евгеньевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1 18	Ширина марша лестницы здания выполнена менее 1.2 м (фактическая 1,13-1,17 м.) (ГАОУ ДПО "УМЦ ПО ГО И ЧС ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ")	ст. 4, 6, 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.29 СНиП	02.12.2019	

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
		21-01-97*, подпункт «б», п. 8.1.5 СП 1.13130.2009		
2 +P	Ширина лестничных площадок выполнена менее ширины марша (ГАОУ ДПО "УМЦ ПО ГО И ЧС ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ")	ст. 4, 6, 53, 89 Федерального закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.1.5 СП 1.13130.2009	02.12.2019	
3 +P	Двери лестничных клеток 2,3 этажей здания, в открытом положении уменьшают требуемую ширину лестничных площадок (ГАОУ ДПО "УМЦ ПО ГО И ЧС ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ")	ст. 4, 6, 53, 89 Федерального закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 4.4.3 СП 1.13130.2009	02.12.2019	
4 +P	Ширина эвакуационных выходов из лестничной клетки первого этажа здания непосредственно наружу выполнена менее 1,2 м (ГАОУ ДПО "УМЦ ПО ГО И ЧС ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ")	ст. 4, 6, 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.16 СНИП 21-01-97*; п. 8.1.12 СП 1.13130.2009	02.12.2019	
5 +P	2,3 этажи здания не обеспечены двумя эвакуационными выходами (ГАОУ ДПО "УМЦ ПО ГО И ЧС ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ")	ст. 4, 6, 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.11 СП 1.13130.2009	02.12.2019	
6 +P	Ширина выходов из кабинетов выполнена менее 0,8м (ГАОУ ДПО "УМЦ ПО ГО И ЧС ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ")	ст. 4, 6, 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 4.2.5 СП 1.13130.2009	02.12.2019	
7 Вып.	На путях эвакуации (каб. № 22) допускается перепад высоты менее 45 см с устройством 2-х ступеней (ГАОУ ДПО "УМЦ ПО ГО И ЧС	ст. 4, 6, 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регла-	02.12.2019	

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ")	мент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009		
8	На лестничных площадках допускается размещение оборудования, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2,2 метра (батарея системы отопления) (ГАОУ ДПО "УМЦ ПО ГО И ЧС ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ")	ст. 4, 6, 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.4. СП 1.13130.2009	02.12.2019	
9	Отделка стен на путях эвакуации выполнена из материалов с классом пожарной опасности более чем КМЗ (ГАОУ ДПО "УМЦ ПО ГО И ЧС ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ")	ст. 134, таб. 3, 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	02.12.2019	
10	Облицовка здания выполнена горючими материалами (сайдинг) (ГАОУ ДПО "УМЦ ПО ГО И ЧС ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ")	ст. 4, 6, 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.3 СП 2.13130.2012	02.12.2019	
11	Выход из лестничной клетки на кровлю с 3 этажа не предусмотрен через противопожарный люк второго типа с размерами не менее 0,6 x 0,8 м (ГАОУ ДПО "УМЦ ПО ГО И ЧС ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ")	ст. 4, 6, 59, 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.4 СНИП 21-01-97*);	02.12.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР по г. Оренбургу и Оренбургскому району
Павлов А.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«27» февраля 2019 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«27» февраля 2019 г.

(должность, фамилия, инициалы)

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по "Телефону доверия": 8-922-88-421-18

ДЕПАРТАМЕНТ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ
И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ»

Начальнику отдела надзорной
деятельности и профилактической
работы по г.Оренбургу

(ГАОУ ДПО УМЦ по ГОЧС Оренбургской
области)

Луговая ул., д. 78 а. г. Оренбург. 460021
Тел. (3532) 33-46-16, 33- 67-91. Факс 33-49-96
e-mail: orenumc@mail.ru

12.03.2019 № 67-351/01-08-2

На № _____ от _____ --

О направлении плана.

Направляю Вам план устранения нарушений пожарной безопасности, выявленных в ходе плановой проверки органом государственного пожарного надзора в период с 13 по 27 февраля 2019 года.

Приложение: на 3-х листах

Директор

В.Е.Евлампов

« _____ » _____
Листов Вх. № _____
13 03 2019
Солнцев А.А.

«Утверждаю»
Директор ГАОУ ДПО
«Учебно-методический центр
по ГО и ЧС Оренбургской области»
_____ В. Евлампьев
В. Евлампьев «12» 03 2019 г.

План
устранения нарушений пожарной безопасности, выявленных в
ходе плановой проверки органом государственного пожарного
надзора в период с 13 по 27 февраля 2019 года.

№ п/п	Нарушение требований пожарной безопасности	Время устранения	Отметка об устранении
1.	Ширина марша лестницы здания выполнена менее 1,2 м. (п. 6.29 СНиП 21-01-97*, подпункт «б», п. 8.1.5 СП 1.13130.2009)	июль	
2.	Двери лестничных клеток 2 и 3 этажей здания, в открытом положении уменьшают требуемую ширину лестничных площадок (ст. 4. 6, 53, 89 Федерального закона от 22.08.2008г. № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.3 СП 1.13130.2009)	июль	
3.	Ширина эвакуационных выходов из лестничной клетки первого этажа здания непосредственно наружу выполнена менее 1.2 м (фактически 0,97 м) (ст. 4, 6, 53 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 6.16 СНиП 21-01-97*, п. 8.1.12 СП 1.13130.2009)	июль - август	
4.	Ширина выходов из кабинетов выполнена менее 0,8м (фактически 0,72-0,78м), (ст. 4, 6. 53 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 4.2.5 СП 1.13130.2009)	июль	

5.	На путях эвакуации (каб. № 22) допускается перепад высоты менее 45 см с устройством 2-х ступеней (ст. 4, 6, 53 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 4.3.4 СП 1.13130.2009)	август	
6.	9. Отделка стен на путях эвакуации выполнена из материалов с классом пожарной опасности более чем КМ3 (панели ламинированные на основе древесноволокнистых плит) (ст, 134. таб.3, 28 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	август	
7.	Выход из лестничной клетки на кровлю с 3 этажа не предусмотрен через противопожарный люк 2-го типа с размерами не менее 0,6 х 0,8 м, (ст. 4. 6. 59, 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8,4 СНиП 21-91-97*.	июль - август	

Примечание:

Следующие нарушения устранить возможным не представляется, так как ГАОУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС Оренбургской области не является собственником здания, а устранение этих нарушений влечет серьезные изменения в конструкцию здания.

1. Ширина лестничных площадок выполнена менее ширины марша (ст. 4, 6, 53, 89 Федерального закона от 22.08.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.1.5 (СП.13130.2009).
2. 2.3 этажи здания не обеспечены двумя эвакуационными выходами (ст. 4, 6, 53 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности п. 8.1.11 СП 1.13130.2009).

3. На лестничных площадках допускается размещение оборудования, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2.2 м (батареи системы отопления) п. 4.4.4. СП 1.13130.2009.
4. Облицовка здания выполнена горючими материалами (сайдинговые панели) (ст. 4. 6. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 5.2.3 СП 2.13130.2012).

Заместитель директора по АХР



Рабынина Л. Д.

511

**ДЕПАРТАМЕНТ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ГРАЖДАНСКОЙ
ЗАЩИТЫ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ
И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

(ГАОУ ДПО УМЦ по ГОЧС Оренбургской
области)

Луговая ул., д. 78 а, г. Оренбург, 460021
Тел. (3532) 33-46-16, 33-49-96. Факс 33-67-91
e-mail: orenumc@mail.ru

Начальнику отдела надзорной
деятельности и профилактической
работы по г. Оренбургу

12.08.2019 № 338-351/01-08-2

На № _____ от _____

об устранении нарушений по
пожарной безопасности.

Настоящим сообщая, что ГАОУ ДПО УМЦ по ГОЧС Оренбургской области проведены мероприятия по устранению нарушений требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки. Нарушения пункт №1-№8 Предписания №89/1/1 от 27.02.2019г. устранены.

Приложение:

- 1 Расчет по оценке индивидуального пожарного риска
- 2 Копия письма собственнику здания об устранении нарушения пункт №11 предписания.

С уважением,
Директор
ГАОУ ДПО УМЦ по ГОЧС Оренбургской области

В.Е.Евлампыев

Исп. Рабынина Л.Д.
33-67-91

Получил Круглов Д.А.
Круглов 12.08.19

Зарегистрирована
Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
по г. Оренбургу и Оренбургскому
району ГО МЧС России
по Оренбургской области

“27” 09 2019 г.

Регистрационный № 53 401 000 70-3780



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении: Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по Гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Оренбургской области», Ф 4.

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 1105658008730

Идентификационный номер налогоплательщика 5610133219

Место нахождения объекта защиты город Оренбург, улица Луговая, 78А

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты
460021, город Оренбург, улица Луговая, 78А; orenumc@mail.ru


факс (3532) 33-67-91; тел. (3532) 33-46-16.

№ п/п	Наименование раздела
1	2
I.	<p>Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты. Расчетный индивидуальный пожарный риск равен $0,18 \cdot 10^{-6}$ при нормативном значении $1 \cdot 10^{-6}$, что отвечает требованиям статьи 79 №123-ФЗ. Расчет приведен в Расчетно-пояснительной записке по оценке индивидуального риска для людей находящихся в здании по адресу Луговая 78а.</p>
II.	<p>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара. <i>Не усматривается.</i></p>

III.	Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности.	
1.	Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ	«О пожарной безопасности»
2.	ГОСТ 12.1.004-91*	«ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования».
3.	ГОСТР 12.4.026-2001	«Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»
4.	<p>Селитебная территория городских и сельских поселений - СНиП 2.07.01-89*. пп.1.8, 2.7-2.9, 2.12, 2.39, 3.5. 5.1, 5.5, прил.1 пп. 1,3-5</p> <p>Транспортная и улично-дорожная сеть в городских и сельских поселениях - СНиП 2.07.1- 89*, пп.2.9, 6.8. 6.13, 6.19, 6.20, 6.39, 6.42, прил.1 пп.2.4</p> <p>Сети инженерные в городских и сельских поселениях - СНиП 2.07.1- 89*. пп.7.22-7.26</p>	«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
5.	Классификация строительных материалов, конструкций и зданий - СНиП 21-01-97*, пп.5.3-5.8, пп.5.9-5.16, 5.17-5.21	«Пожарная безопасность зданий и сооружений».
6.	СНиП 2.01.02-85* п. 2.2, 4.1-4.3, 4.5-4.15, 4.17.	«Строительные нормы и правила. Противопожарные нормы».
7.	СНиП 2.08.02-89* п.1.12, п.1.82,	«Общественные здания и сооружения»
8.	СНиП 2.04.01-85* п. 1.1, п.1.4, п.6.1-6.2, п.6.8, п.6.11, п.6.12-6.14, п.6.16.	«Внутренний водопровод и канализация зданий»
9.	<p>Расход воды на наружное пожаротушение - СНиП 2.04.02-84*, пп.2.11-2.25</p> <p>Напоры в наружных сетях СНиП 2.04.02-89*, пп.2.26, 2.29, 2.30</p> <p>Схемы и системы водоснабже-</p>	«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

	<p>пп.4.3, 4.4, 4.6,4.11 Сети наружные - СНиП 2.04.02-89*, пп.8.2-8.7, 8.16, 8.30</p>	
10.	<p>Помещения для оборудования СНиП 41-01-2003, пп.7.9.1- 7.10.7 Воздуховоды - СНиП 41-01- 2003, пп.4.4.7, 7.11.1-7.11.17 Противодымная защита- СНиП 41-01-2003, пп.6.7, 6.35, 6.36, 6.40-6.42</p>	«Отопление, вентиляция и кондиционирование»
11.	<p>Аварийное, охранное и дежурное освещение - СНиП 23-05- 95. пп.7.60-7.68</p>	«Естественное и искусственное освещение».
12.	<p>Системы пожарной сигнализации - НПБ 88-01, пп.12.1-12.12, 12.13. 12.14, 12.15-12.27. 12.29- 12.33 Требования к аппаратуре и ее размещению - НПБ 88-01, пп.12.45-12.47, 12.48-12.54, 12.55 Требования к шлейфам пожар- ной сигнализации - НПБ 88-01 пп.12.57-12.72</p>	«Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования».
13.	<p>НПБ 110-03</p>	«Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».
14.	<p>Определение типов систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах - НПБ 104-03</p>	«Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях».
15.	<p>Категории помещений по пожарной опасности - НПБ 105-03, пп. 1-32</p>	«Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».
16.	<p>НПБ 160-97 п.1.2</p>	«Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования».
17.	<p>НПБ 245-01</p>	«Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний».

18.	НПБ 101-95	«Нормы проектирования объектов пожарной охраны»
19.	РД 34.21.122-87	«Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»
20.	Электропроводка - ПУЭ, пп.2.1 Л-2.1.12 Электрооборудование общественных зданий - ПУЭ, пп.7.1.1-7.1.12, пп.7.1.28-7.1.32	«Правила эксплуатации электроустановок»
21.	ППР 2012	«Правила противопожарного режима в РФ ПП №390 от 25.04.12».

Настоящую декларацию разработал
 Директор ГАОУ ДПО «УМЦ по ГОЧС Оренбургской области»  Евлампьев В.Е.
 16.09.2019 г.